

EDAR Las Herreras

MUNICIPIO AL QUE DA SERVICIO

Las Herreras

EN SERVICIO DESDE

2003

DATOS DE DISEÑO

- Caudal autorizado:
43 m³/día
- Habitantes equivalentes de diseño⁽¹⁾:
206 h.e.


DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

- Obra de llegada y alivio de pluviales
- Tamizado de pluviales
- Desbaste de sólidos
- Tratamiento biológico mediante aeración prolongada (con nitrificación-desnitrificación) con dos líneas compuestas por:
 - Reactor biológico
 - Dosificación de cloruro férrico
- Arqueta de agua tratada

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE FANGO

- Espesador de gravedad

PLANO GENERAL DE LA PLANTA



⁽¹⁾ Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.